

TRANSMISSÃO DE FAX - TFX

DATA 21 de novembro de 2013	QUANT. DE PÁGINAS 02	FAX Nº: 108/2013-1ª/SL
EMISSOR: Secretaria Regional de Licitações – 1ª/SL	TEL. EMISSOR (38) 2104-7823	FAX EMISSOR (38) 2104-7824
DESTINATÁRIO	TEL. EMISSOR	FAX DESTINATÁRIO

MENSAGEM:

ESCLARECIMENTO I**Edital nº 039/2013 (Concorrência)**

Com relação à consulta formulada referente ao **Edital nº 039/2013 (Concorrência)**, que tem por objetivo a execução das obras e serviços para a implantação de SSAA – Sistema Simplificado de Abastecimento de Água em localidades rurais difusas, situadas em municípios da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, estado de Minas Gerais, temos a informar o seguinte:

CONSULTA:

- 1) No item 1.4 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (GL) – A qual possui uma composição do preço formulado pelo órgão que entre outros equívocos relacionou. Uma série de despesas no grupo MATERIAIS com valores irrisórios para totalidade do período da obra.

No grupo MÃO-DE-OBRA foram relacionados, ENGENHEIROS, MESTRE DE OBRAS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO também com quantidade insuficiente para a totalidade das localidades e do prazo da obra.

Além dos equívocos relacionados acima, foi atribuída uma produtividade para equipe, que parece totalizar na sua demonstração 2,4 mês por MUNICÍPIO.

No nosso entendimento no LOTE 2 – R\$ 42.770,82 + MUNICÍPIOS (36 localidades) = R\$ 7.128,47 não remunera o grupo de componentes MATERIAIS, muito menos o grupo de componentes MÃO DE OBRA.

Levando-se em conta os insumos (grupos: material e mão-de-obra), a composição está correta?

Qual o valor admitido pelo órgão para uma administração mensal para os Lotes 1 e 2?

Como será a equipe de administração da obra na visão desse órgão?

A composição levou em conta o período da obra para remuneração?

- 2) Qual o prazo de execução para cada um dos lotes, o edital prevê 380 dias para obra?

- 3) Quanto a vazão das bombas a serem utilizadas, para que eu possa realizar uma cotação das mesmas, já que não possuí essa informação no edital, e é indispensável para realizar a cotação.
- 3.14 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 12,5 CV, TRIFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.15 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 8 CV, MONOFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.16 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 6,0 CV, MONOFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.17 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 5,5 CV, MONOFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.18 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 4 CV, TRIFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.19 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 3,5 CV, MONOFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.20 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 3 CV, MONOFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.21 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 2,5 CV, MONOFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.22 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 2 CV, MONOFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.23 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 1,5 CV, MONOFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.24 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 1 CV, MONOFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 0,5 CV, TRIFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO
 - 3.25 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 0,5 CV, MONOFÁSICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO 220V, MONOFÁSICO

RESPOSTA:

- 1) Com relação ao item 1.4 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS – GL: o valor apresentado na composição é que a Codevasf se propõe a pagar para os referidos serviços. Demais despesas deverão estar incluídos nos preços unitários a serem propostos, obedecendo o estipulado no Edital.
- 2) O prazo para execução dos serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias para os dois lotes, ou seja, os dois lotes devem ser executados em 360 dias.
- 3) Quanto à vazão das bombas a serem utilizadas, as mesmas poderão ser obtidas na memória de cálculo do projeto básico para fins de estimativa de custo.

Atenciosamente,