

MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

A UNIDADE TEM POR OBJETIVO A GUARDA E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA CODEVASF PARA A RESERVA LEGAL DO PERÍMETRO DO GORUTUBA

1. GALPÃO DE APOIO

PISO

- Piso industrial em concreto armado;
- Revestimento em cimentado liso com argamassa de cimento e areia 1:3.

PAREDE

- O galpão possui fechamento em alvenaria de blocos de concreto aparente com 15cm de espessura até h=3,0m;
- O acesso ao galpão será feito através de portão metálico de correr, nas dimensões de 3,50m x 3,0m.

REVESTIMENTO INTERNO

- Alvenaria de bloco de concreto aparente, sem pintura;
- O banheiro será revestido com azulejos brancos 15cm x 15cm até h=2,10m;

REVESTIMENTO EXTERNO

- Alvenaria de bloco de concreto aparente, pintura em Látex Acrílico e barrado em Esmalte Sintético até h=1,50m;

COBERTURA

- Cobertura em telha metálica em chapa de aço zincada ondulada, e=5mm, assentada sobre estrutura metálica dimensionada para essa finalidade;
- No depósito e banheiro deverá ser executada uma estrutura de madeira que servirá de apoio para a caixa d'água.

ILUMINAÇÃO

- Iluminação natural através de vão entre a alvenaria e o telhado (apoiado sobre pilares de concreto armado);
- Iluminação artificial através de 05 luminárias tipo tartaruga para 01 lâmpada 100w cada, sendo 01 delas para o depósito e outra para o banheiro;

VENTILAÇÃO

- Natural através de vão entre a alvenaria e o telhado e portão metálico em tela.

TORNEIRAS

- Prevista apenas uma torneira de jardim comum próxima a entrada do galpão, para higienização dos calçados (pedilúvio) e das mãos, além da limpeza geral do mesmo com auxílio de mangueiras;

2. ÁREA EXTERNA

PISO

- Passeio cimentado em frente ao redor do galpão;
- Terreno natural nas demais áreas.

3. DIVERSOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Deverá ser avaliada a possibilidade de abastecimento de água através de rede pública de abastecimento;
- Em caso de inviabilidade dessa opção, o abastecimento deverá ser feito por caminhão pipa diretamente à caixa d'água instalada no galpão.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- Será utilizado o sistema de fossa + filtro + sumidouro a ser construído para a casa do vigilante, localizada próximo ao galpão, dimensionada para o número de usuários do galpão, para as águas provenientes da limpeza do galpão e banheiro.

TIAGO CÍCERO VIEIRA CUNHA
ENGº CIVIL -CREA: 87.830/D