



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA  
3ª SL – SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES

## CONCORRÊNCIA NACIONAL nº 59/2013

### COMUNICADO

Pergunta 1 - "Por gentileza, informar se será aceito painel de média tensão isolamento a Ar?"

Resposta 1 - Sim. Entretanto as funções de manobra e disjunção, conforme especificação técnica, deverão ser em SF6 através de invólucro.

Petrolina, 02 de dezembro de 2013.

  
**Pedro Bezerra de Oliveira**  
**Chefe da Secretaria Regional de Licitações**  
**CODEVASF / 3.ª SR**