

CODEVASF

Da: 3ª UGE

A: 3ª SL

Em complemento aos questionamentos feitos acerca da licitação Tomada de Preços nº 054/2012, informamos:

Pergunta:

1)“Sendo vossa aplicação com “Estação de Bombeamento de Água”, recomendamos o revestimento a ser utilizado seja em BORRACHA, ao invés do TEFLON,...”

Resposta:

-O revestimento interno dos medidores eletromagnéticos de vazão NÃO poderá ser em BORRACHA. Além do TEFLON, o revestimento interno dos medidores eletromagnéticos de vazão poderá ser em POLIURETANO.

Petrolina-PE, 05 de dezembro de 2012.


Augusto Cezar de França Lucena
Chefe da 3ª UGE - Decisão nº 548/09