



| TABELA DE REVISÕES | | | | | | C~PDIGO DA FINALIDADE: | |
|--------------------|----------|-------|--------|--------|--------|------------------------|--|
| REV. | DATA | PROJ. | VERIF. | APROV. | AUTOR. | FINALIDADE | DESCR~C~AO |
| 0 | 14/09/98 | IFJ | CPo | CrR | JQM | PA | PARA APROVA~C~AO |
| a | 04/10/98 | IFJ | CPo | CrR | JQM | PA | ATEND. COMENT. CODEVASF - PARA APROVA~C~AO |
| b | 18/06/99 | CPo | FHF | CrR | JQM | LE | ATUALIZA~C~AO GERAL |
| c | | | | | | LE | LIBERADO PARA EXECU~C~AO |

- NOTAS GERAIS
- EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS PELA COELBA.
 - PROTE~C~AO T~ERMICA: TERMOMETROS DOS MANCAIS DO MOTOR.
 - OS REL~ES DE PROTE~C~AO DEVER~AO SER DIGITADOS COM DISPLAY PARA INDICA~C~AO DE CORRENTE.
 - A ALIMENTA~C~AO AUXILIAR PARA O M~PULO DE POT~NCIA DOS PAIN~IS DE EXITA~C~AO, SER~B EM 380V, TRIF~BSICO, A PARTIR DO QSA.
 - A UPS DEVER~B ALIMENTAR TAMB~EM OS REL~ES DOS PAIN~IS DE EXITA~C~AO.
 - O MEDIDOR, TC'S e TP'S DEVER~AO SER INSTALADOS NO CUBICULO DO DISJUNTOR

LEGENDA

EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NO FUTURO.

| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | | N~VNERO |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1 | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL | 0000-E02-0-001 |
| 2 | NORMA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 15kV (COELBA) | S/ N~N |
| 3 | S~JMBOLOS GR~FICOS | 12989-Ljpe-3004 |

| DISTRIBUI~C~AO REVIS~AO | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|---|---|---|
| PARA | 0 | a | b | c | d | e | f |
| CODEVASF~BSB | 1(S) | 1(S) | 1(S) | 1(S) | | | |
| CODEVASF~6~SR | 2(S) | 2(S) | 2(S) | 2(S) | | | |
| CONSORCIO/OBRA | 1(S) | 1(S) | 1(S) | 1(S) | | | |
| CONSORCIO/JQM | 1(S) | 1(S) | 1(S) | 1(S) | | | |
| CrR/CPo | 1(S) | 1(S) | 1(S) | 1(S) | | | |

PEND~NCIAS:

1- POTENCIA E CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 3 FASE TERRA DA CONGESSIONARIA.

2- POTENCIA DOS MOTORES SINCRONOS.

LIBERADO
PARA EXECU~C~AO

PLANTA CHAVE

| | | | | |
|------------|---------------|----------|--|----|
| CONS~PRCIO | ENICO - TAHAL | CODEVASF | CIA. DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S. FRANCISCO | |
| PROJETADO | 07/08/98 | IFJ | ESCALA | |
| DESENHADO | 07/08/98 | IFJ | SUBST. POR: | |
| VERIFICADO | 14/08/98 | CPo | 1:1 | Nº |
| APROVADO | 17/08/98 | CrR | | |
| AUTORIZADO | 19/08/98 | JQM | | |

PROJETO SALITRE - ETAPA 1 - PROJETO EXECUTIVO - JUAZEIRO, BA

ESTA~C~AO DE BOMBEAMENTO EB-400
PROJETO EL~ETRICO
DIAGRAMA UNIFILAR

| | | | |
|-------------|---------|----------------|--------|
| SUBST. POR: | E12-989 | 1410-E03-1-001 | REV. C |
|-------------|---------|----------------|--------|