



CORTE A-A
TÍPICO DOS RASGOS
S/ESC.



PLANTA RASGOS NO PISO
ESC. 1:50



PLANTA ARRANJO DE EQUIPAMENTOS
ESC. 1:50

TABELA DE REVISÕES									
C~PDIGO DA FINALIDADE:									
PR	~PRELIMINAR	LE	~LIBERADO PARA EXECU~C~AO						
PA	~PARA APROVA~C~AO	LD	~LIBERADO PARA DETALHAMENTO						
PI	~PARA INFORMA~C~AO	CC	~CONFORME CONSTRU~DO						
PC	~PARA COTA~C~AO	SB	~SUBSTITU~DO						
CO	~PARA COMENT~RIOS	CA	~CANCELADO						
REV.	DATA	PROJ.	VERIF.	APROV.	AUTOR.	FINALID.	DESCRI~C~AO		
0	26/10/98	CTk	CPo	CrR	ACA	PA	PARA APROVA~C~AO		
a	15/01/99	WwJ	CTk/CPo	CrR	ACA	PA	REVISADO ONDE INDICADO / PARA APROVA~C~AO		
b		GeT				LE	LIBERADO PARA EXECU~C~AO		

- NOTAS GERAIS
- DIMENS~OES EM MILIMETROS ELEVA~C~OES EM METRO.
 - AS DIMENS~OES DOS EQUIPAMENTOS EL~ETRICOS S~AO ESTIMADOS. A ATUALIZA~C~AO SER~B EFETUADA AP~PS RECEBIMENTO DOS DESENHOS DOS FORNECEDORES.
 - A PORTA DE ACESSO PARA EQUIPAMENTOS DEVER~B TER A ALTURA M~NIMA DE 2,5m.
 - DEVER~B SER PREVISTO CHAPA XADREZ EM TODA A EXTENS~AO DOS RASGOS.
 - SALA DE CONTROLE - ARRANJO DOS EQUIPAMENTOS DE SUPERVIS~AO, CONTROLE E RASGOS NO PISO SER~B DEFINIDO PELOS FORNECEDORES DOS MESMOS.


- LEGENDA
- EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NO FUTURO.


- P~WNDENCIAS
- DIMENS~OES DOS EQUIPAMENTO EL~ETRICOS: CM-200, CCM-200, GE-M-200/1/2, UPS-200, QSA-200, PDU-200.
 - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO.
 - SALA DE CONTROLE - ARRANJO DOS EQUIPAMENTOS DE SUPERVIS~AO, CONTROLE E RASGOS NO PISO SER~B DEFINIDO PELOS FORNECEDORES DOS MESMOS.
 - O POSICIONAMENTO DOS RASGOS SER~B CONFIRMADO SOMENTE AP~PS O RECEBIMENTO DOS DESENHOS DOS FORNECEDORES.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		N~VNERO
T~TULO	PLANTA PAV. TERREO E 1~n PAV. (ARQUITETURA)	1000-L04-R1-001

DISTRIBUI~ÇÃO		REVIS~AO						
PARA	0	a	b	c	d	e	f	
CODEVASF~BSB	1(S)	1(S)	1(S)					
CODEVASF~6~SR	2(S)	2(S)	2(S)					
CONSORCIO/OBRA	1(S)	1(S)	1(S)					
CONSORCIO/IQM	1(S)	1(S)	1(S)					
CONSORCIO/CR	1(S)	1(S)	1(S)					
CONSORCIO/CONCRETO	1(S)	1(S)	1(S)					
H~HELIOGR~BFICA								
V~VEGETAL								
P~POLI~ESTER								
S~SULFITE								
D~DISQUETE								
E~ELETR~DNICA								

LIBERADO
PARA EXECU~C~AO



PROJETO		02/10/98		lks		ESCALA	SUBST.:
DESENHADO	05/10/98			lks		1:50	SUBST. POR:
VERIFICADO	14/10/98			CTk/CPo			Nº
APROVADO	22/10/98			CR			
AUTORIZADO	26/10/98			QJM			
PROJETO SALTRE - ETAPA 1 - PROJETO EXECUTIVO - JUAZEIRO - BA							
ESTA~C~AO DE BOMBEAMENTO EB-200							
SALA EL~ETRICA							
ARRANJO DE EQUIPAMENTOS							
SUBST.:				E12-989		1210-E04-1-002	
SUBST. POR:						REV. b	