



TABELA DE REVISÕES					CÓDIGO DA FINALIDADE:	
					PR - PRELIMINAR	LE - LIBERADO PARA EXECU-C=O AO
					PA - PARA APROVA-C=O AO	LD - LIBERADO PARA DETALHAMENTO
					PI - PARA INFORMA-C=O AO	CS - CONFORME CONSTATADO
					PC - PARA COTA-C=O AO	SB - SUBSTITUÍDO
					CO - PARA COMENT=RIOS	CA - CANCELADO
REV	DATA	IPROJ	VERIF	APROV	AUTOR	FINALIDADE
a	21/01/99	WMJ	CLT	GR	JOM	PA PARA APROVA-C=O AO
o	08/03/99	RHM	CLT/CP	GR	JOM	REVISAO ONDE INDICADO / PARA EXECU-C=O AO
b						LE LIBERADO PARA EXECU-C=O AO

## NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM ML-METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - A DIST-QUINA ML-QUINA ENTRE SUPORTES SER-B DE 2000mm.
- 3 - TOSO CABO TERRA SER-B DE COBRE N-V, T-1MM/PIRA MOLE, SE-C=AO 70mm<sup>2</sup>ML, EXCETO ONDE INDICADO.
- 4 - O CABO DE ATERRAMENTO DEVER-B SER INSTALADO NA ESCADA P/CABO DE MAIOR N-NÍVEL DE TENS-ÃO.
- 5 - A MALHA DE TERRA DE REFER-ÍNICA DEVER-B SER EMBUTIDA NO PISO.
- 6 - TODOS OS PAIN-ÍS/EQUIPAMENTOS DA SALA DE CONTROLE DEVER-ÃO SER LIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DA MALHA DE TERRA DE REFER-ÍNICA, VER DETALHE TÍPICO N-DE DE-03

PENDENCIA

1- ~~LAY-OUT-SALA-DE-CONTROLE~~

2- ~~POSICAO-E-DETALHE-DA-ENTRADA-DA-ALIMENTA-CAO-DO-EQUIPAMENTO-DE-AR-CONDICIONADO.~~

3- ~~AGUARDANDO-DEFINICAO-INFORMACAO-DE-APR.~~

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
TÍTULO	NÚMERO
SALA ELÉTRICA – ARRANJO DE EQUIPAMENTOS	1410-E04-1-002
DIAGRAMA UNIFILAR	1410-E03-1-001
LISTA DE CABOS	1410-E04-3-003
DETALHES TÍPICOS	Lpe-3002
LISTA DE MATERIAL	Lpe-3104
CRÍT-ERROS E DADOS B-BÁSICOS P/ PROJETO EL-ÉTRICO	Lpe-3001
S-ÍMBOLOS GR-ÁFICOS	Lpe-3004

DISTRIBUIÇÃO CAO REV5-A0						
PARA	a	b	c	d	e	f
CODEVASF-B5B	1(S)	1(S)				
CODEVASF-6"SR	3(S)	3(S)				
CONSORCIO/OSRA	1(S)	1(S)				
CONSORCIO/JGM	1(S)	1(S)				
CONSORCIO/GrR	1(S)	1(S)				

H-HELIOGR~RFICA	V-VEGETAL	P-POU~ESTER	S-SULFITE	D-DISQUETE	E-ELETR~DNICA
-----------------	-----------	-------------	-----------	------------	---------------

[illegible]