



LISTA DE CARGA — QDLF									
CIRC. Nº	EQUIPAMENTOS (W)						CARGA INSTALADA (W)		
	LAMPADAS			TOMADAS			CARGA INSTALADA (WATTS)	PROTEÇÃO DO CIRCUITO (A)	CONDUTOR SEÇÃO (mm²)
	100	2x20		100	200	4400			
1	2	5					400	15	2,5
2					2		400	15	2,5
3					2		400	15	2,5
4					2		400	15	2,5
5					2		400	15	2,5
6					2		400	15	2,5
7	RESERVA						—	15	—
8	RESERVA						—	15	—
9					2		400	15	2,5
10					2		400	15	2,5
11						1	4400	25	4,0
12									
13									
TOTAL GERAL							7640	30	6,0

PLANTA BAIXA—INSTALAÇÃO ELETRICA — ESC. 1:25

[illegible]