

TRANSMISSÃO DE FAX		DATA: 18/11/13	FAX Nº: 673/13	TOTAL PAG.: 02
EMISSOR: SECRETARIA DE LICITAÇÕES		FAX EMISSOR: (61) 2028-4786		TEL. EMISSOR: (61) 2028-4619
DESTINATÁRIO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2013		FAX. DESTINATÁRIO: XXXX		TEL. DESTINATÁRIO: XXXX

EM REFERÊNCIA AO **EDITAL Nº 86/2013 – PREGÃO ELETRÔNICO**, QUE TEM POR OBJETO “FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE VÁLVULAS E VENTOSAS PARA O PROJETO DO PONTAL NORTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, DISTRIBUÍDOS EM DOIS GRUPOS, A SABER: **GRUPO I – VÁLVULAS DE RETENÇÃO AXIAL DE FECHAMENTO RÁPIDO E GRUPO II - VENTOSA E VÁLVULAS**”, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: QUAL NORMA DEVERÁ SER OBEDECIDA PARA AS VÁLVULAS GAVETAS: A NORMA 12430 OU 14968?

RESPOSTA 1: SERÃO ACEITAS VÁLVULAS PARA AS DUAS NORMAS, DESDE QUE COMPROVADO QUE AS VÁLVULAS ATENDEM A CLASSES DE PRESSÃO E DE TRABALHO (PRESSÃO DE TRABALHO) PREVISTA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ANEXO IV DO EDITAL Nº 86/2013.

PERGUNTA 2: QUANTO AO ITEM 10.3.6 – JUNTAS DE MONTAGEM SERÃO FORNECIDAS PELA CODEVASF?

RESPOSTA 2: TODAS AS JUNTAS COMO DEMAIS ACESSÓRIOS (PARAFUSOS, PORCAS, ANEIS, ENTRE OUTROS) DEVEM SER FORNECIDOS JUNTO COM AS VÁLVULAS, SENDO PARTE INTEGRANTE DO ESCOPO DA LICITAÇÃO.

PERGUNTA 3: SERÃO ACEITAS VENTOSAS CINÉTICAS DE ALTO DESEMPENHO, QUADRIFUNÇÃO COM FECHAMENTO LENTO (SLOW CLOSING), COM CORPO EM AÇO INOX AISI 304. MATERIAL EIXO SUPERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL, NO QUE SE REFERE ÀS VÁLVULAS VENTOSAS GRUPO II, ITENS 8, 9, 10, 11, 18, 25, 31, 32, 33, 35?

RESPOSTA 3: SIM, DESDE QUE A VENTOSA OFERTADA (QUADRIFUNÇÃO) TENHA ENTRE SUAS FUNCIONALIDADES AS QUE ATENDAM A TODAS AS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDADE DOS ITENS MENCIONADOS (VÁLVULAS TRÍPLICE E DUPLA FUNÇÃO).

PERGUNTA 4: SERÃO ACEITAS VÁLVULAS BORBOLETAS TIPO TRI-EXCÊNTRICA COM VEDAÇÃO EM POLIURETANO FIXADA AO CORPO, NO QUE SE REFERE ÀS VÁLVULAS BORBOLETA, CONSTANTES DOS ITENS 1, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 30 DO GRUPO II?

RESPOSTA 4: SIM, DESDE QUE AS VÁLVULAS BORBOLETAS ATENDAM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO PRESENTES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E OS MATERIAIS EMPREGADOS APRESENTEM PADRÕES DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E QUALIDADE IGUAIS OU SUPERIORES AO EXIGIDO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL Nº 86/2013.

PERGUNTA 5: OS PRINCIPAIS FABRICANTES DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO, TEM COMO PADRÃO CONSTRUTIVO A CONSTRUÇÃO FLANGEADA A PARTIR DO DN 600 MM. DESTA FORMA, SERÁ ACEITA A VÁLVULA TIPO WAFER PARA O ITEM 3.0 DO GRUPO I NO DN 500 MM?

RESPOSTA 5: ENTENDIMENTO CORRETO. SERÁ ACEITO VÁLVULAS DN 500 TIPO WAFER.

ATENCIOSAMENTE,

MESSIAS CARVALHO DA SILVA
CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES