

DET.X

VAI PARA O LOTE GE-22A



NOTAS:


- 1 - AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETRO, AS ELEVAÇÕES EM METRO.
- 2 - MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO DO CANAL E DOS DRENOS.
- 3 - CONCRETO MAGRO PARA REGULARIZAÇÃO, $f_{ck}=9$ MPa. ESPESSURA ≈ 7 cm
- 4 - ARGAMASSA DE ENCHIMENTO "GROUTING"
- 5 - ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS (ET-1A-00-033)
- 6 - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO TIPO PONTO E BOLSA (ET-1A-00-038)

DESENHOS DE REFERÊNCIA:


1- PE1A-DIS-HID-01- LOTES EMPRESARIAIS-ADUTORAS-DETALHAMENTO DOS NÓS

ESCALA GRÁFICA

(EM METROS)



1 : 50



CORTE B-B
ESC. 1:50

TOMADA D'ÁGUA PARA LOTE EMPRESARIAL TE-15 (LOTE GE-22A)					
PEÇA N°	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (mm)	MATERIAL	UNID.	QUANT.
1	CURVA - 45°JE	400	Fº Fº	UND	2
2	TUBO PONTA / FLANGE L=365	400	Fº Fº	UND	1
3	TUBO PONTA / PONTA L=195	400	Fº Fº	UND	1
4	TUBO PONTA / BOLSA JE L=600	400	Fº Fº	UND	1
5	TUBO PONTA / PONTA L=600	400	Fº Fº	UND	1

1	REVISÃO GERAL/EMISSÃO FINAL	19/12/00							
0	EMISSÃO INICIAL	19/09/00							
Nº	Revisões	Data	Visto	Aprov.	Data	Aprov.			
							PROJETISTA	CODEVASF	
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL							CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO		
Projeto CARLOS ALMEIDA		PROJETO BAIXIO DE IRECÊ PROJETO EXECUTIVO: ETAPA 1A					Visto		
Desenho CARLOS ALMEIDA							Visto		
Visto									
Aprovado		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TOMADA D'ÁGUA PARA LOTE EMPRESARIAL TE-15 PLANTA E CORTES					Aprovado		
Data 19/09/00									
Escala 1:50									
Nº PE1A-DIS-HID-23		CONSORCIO   					Nº		